

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Счетчик электрической энергии BINOM334i (СИ 59815-15), счетчик-измеритель ПКЭ многофункциональный серии BINOM3 (СИ 60113-15)

и ПО «Пирамида 2000»

## ОБОРУДОВАНИЕ

- счетчик электрической энергии BINOM334i с версии 1.01.01.98 от 22.04.2016 г.;
- счетчик-измеритель ПКЭ многофункциональный BINOM337 с версии 1.01.01.98 от 22.04.2016 г.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- ЗАО «Алгоритм».

**ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ПО «Пирамида 2000»  
В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЪЕМЕ**

№	Наименование параметра в УСПД	Результат проверки	
		BINOM334i	BINOM337
1	Чтение показаний всех типов энергии	поддерживается	поддерживается
2	Чтение профилей всех типов энергии (мощности)	поддерживается	поддерживается
3	Чтение журналов событий	поддерживается	поддерживается
4	Чтение мгновенных параметров сети (токи по фазам, напряжения по фазам, межфазные напряжения, мгновенные мощности)	поддерживается	поддерживается
5	Синхронизация времени счётчика по времени ИВК	поддерживается	поддерживается

Генеральный директор

М. П.

Д.А.Помыкалов

Директор департамента ИТ

К.А.Катков

Начальник отдела ГТС

А.В.Кирсанов